

УТВЕРЖДАЮ
и директор МАОУ «ООШ № 5»
И.А. Мюллер
2017г.



ИНСТРУКЦИЯ № 2
О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ
в муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении
«Основная общеобразовательная школа № 5»

Краснотурьинск
2017

1. Общие положения

- 1.1. Инструкция разработана в соответствии с Разделом 18. «Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности» Правил противопожарного режима в РФ.
- 1.2. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

2. Действия персонала при обнаружении пожара

Необходимо помнить, что в учебных классах образовательных учреждений пожар распространяется со скоростью 1-1,5 метра в минуту, в коридорах – 4-5 м/мин. При горении мебели и бумаги в учебных помещениях в воздухе скапливается оксид углерода, который при вдыхании его в течение 5-10 минут становится смертельным. Вот почему при чрезвычайной ситуации пожара в школе нужно действовать быстро, решительно и грамотно, в соответствии с разработанными ранее планами эвакуации и практическими отработками на случай пожара.

2.1. Обнаруживший возгорание работник школы должен:

- Задействовать автоматическую систему оповещения о пожаре путем нажатия на один из ручных извещателей о немедленной эвакуации учащихся (воспитанников) и сотрудников;
Одновременно с оповещением людей, система автоматически передает вызов по радиоканалу «ОКО» на пульт пожарной охраны.
- Продублировать вызов пожарной команды по телефону **«01» или тел.112 (со всех сотовых операторов), или по тел.901 (сотовый оператор Мотив)** сообщив сотруднику, принимающему информацию, адрес учреждения: ул.Пушкина,9 (С/П «Детский сад» ул.8 Марта,1 место возникновения пожара: школа № 5 (С/П «Детский сад» ул.8 Марта,1), пожар в, свою фамилию и номер телефона;
- Сообщить о пожаре директору школы или дежурному администратору;
- Приступить (по возможности) к ликвидации очага пожара до прибытия оперативной группы по тушению пожара используя первичные средства пожаротушения – огнетушители ОП-4 (при тушении пожаров класса А, В, С, Е:
класс А - горение твердых материалов;
класс В - горение жидких горючих материалов;
класс С - горение горючих газов;
класс Е - горение электроустановок под напряжением до 1000В);
и пожарные краны (пожары класса А (горение твердых веществ, сопровождаемое тлением (например, дерева, бумаги, соломы, угля, текстильных изделий, пластмассы))

2.2. Директор школы (или лицо, его замещающее) с учетом сложившейся обстановки должен:

- Проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы оповещения о пожаре;

- Организовать отключение сетей электроснабжения, систем вентиляции, а также осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;
 - Определить эвакуационные пути для вывода людей в безопасную зону;
 - Организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны;
 - Руководить эвакуацией до прибытия пожарных подразделений.
- 2.3. **Завхоз** и дежурный администратор должны:
- Открыть запасные выходы;
 - Включить освещение тамбуров.
- 2.4. **Дежурный (вахтер), находящийся в момент возгорания на посту,** должен:
- Открыть основной выход из здания;
 - Открыть ворота для въезда спец автотранспорта.

3. Действия учителя при получении сигнала об эвакуации

- 3.1. Не поддаваться панике самому и успокоить детей.
- 3.2. В первую очередь эвакуировать детей из тех помещений, где находятся опасно для жизни, а также с верхних этажа, причем первыми выводят учеников младших классов.
- 3.3. Уточнить обстановку: нет ли задымления в коридоре, возможны ли вывод и эвакуация обучающихся.
- 3.4. Если выход из класса безопасен, построить учащихся. Портфели, одежду оставить на местах. Если есть, надеть на детей марлевые повязки для защиты органов дыхания. Взять классный журнал или поименный список учащихся.
- 3.5. Выводить учащихся из здания школы по наиболее безопасному и кратчайшему пути. Учитель при этом должен идти впереди, а конце цепочки детей поставить самых рослых и физически развитых мальчиков, чтобы в случае необходимости они смогли оказать помощь более слабым.
- 3.6. По окончании эвакуации, в заранее определенном безопасном месте сбора, провести переключку всех детей по спискам. Учитель должен неотлучно находиться рядом с выведенными из здания обучающимися.
- 3.7. Если коридор задымлен и выход из класса небезопасен, нужно закрыть входную дверь, уплотнить ее подручной тканью, посадить детей на пол и слегка приоткрыть окно для проветривания. Если на окнах металлические решетки, их необходимо тут же открыть. Как только услышите шум подъехавших пожарных машин, подайте сигнал, чтобы бойцы немедленно приступили к эвакуации детей через окна. Учитель в таком случае покидает класс последним.

4. Действия в особых случаях

- 4.1. В случае отсутствия в школе директора и ответственного за пожарную безопасность в момент возникновения пожара эвакуацией учащихся и работников руководит дежурный администратор.

4.2. Дежурный персонал (вахтер, сторож, дежурный администратор) должен знать Правила пользования прибором пожарной сигнализации: ОКО,ВАРС ПК 20, РОКОТ-2,СКАТ

- При срабатывании одного пожарного извещателя прибор выдает извещение «ВНИМАНИЕ», светодиод мигает зеленым цветом.
- При срабатывании двух пожарных извещателей данного шлейфа прибор выдает извещение «ПОЖАР», светодиод мигает красным цветом и срабатывает звуковое оповещение! Для снятия с охраны данного ШС необходимо нажать соответствующую кнопку.

При повторном включении данной кнопки через 5 сек. Вновь мигает светодиод красным цветом и срабатывает звуковое оповещение. Необходимо проверить помещения, закрепленные за этим шлейфом и принять соответствующие меры


4.3. При ложном срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) сигнал тревоги может поступить на пост пожарной охраны по телефону «901». В связи с этим ответственный за пожарную безопасность должен выполнить следующие действия:

- На пульте Гранд магистр-20А нажать кнопку сработавшего шлейфа и отключить его (сигнальная лампочка должна погаснуть);
- Повторно нажать кнопку сработавшего шлейфа и, если сигнал тревоги повторится, отключить шлейф;
- По телефону «901» сообщить о ложном срабатывании АПС;
- Передать заявку о ложном срабатывании АПС в обслуживающую организацию.

5. Действия работников до прибытия пожарных

5.1. После эвакуации учащихся из здания (или, если это возможно, во время эвакуации) добровольная пожарная дружина, назначенная директором школы, должна приступить к ликвидации очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

5.2. Оперативная группа по спасению материальных ценностей под руководством завхоза или назначенного директором лица должна приступить к спасению и перемещению в безопасное место имущества, материальных ценностей, документов и обеспечить их охрану.

Инструкцию разработал: специалист по ОТ и ТБ  О.Н. Рыцева