

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«03» декабря 2021 г
учётный № проверки 66210061000201433492



Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84
электронная почта: gu@mchs96.ru
8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84
электронная почта: oao-mchs@mail.ru; телефон 8 (343) 346-10-96

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Краснотурьинск,
городского округа Карпинск, Волчанского городского округа

(наименование органа государственного пожарного надзора)
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2;
тел. 8(34384) 4-39-45; электронная почта: tond-krasnoturinsk@mail.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 173/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 5»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: Заместителя главного государственного инспектора городского округа Краснотурьинск, городского округа Карпинск, Волчанского городского округа по пожарному надзору Ярославцева Андрея Александровича о проведении выездной проверки от 27.08.2021 г. № 121

в период с «08» декабря 2021 г. по «17» декабря 2021 г.

заместителем начальника ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО подполковником внутренней службы Ярославцевым Андреем Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена: плановая выездная проверка территории, здания и помещений структурного подразделения «Детский сад» МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 5», расположенных по адресу: 624467, Свердловская область, г. Краснотурьинск, п. Воронцовка, ул. 8 Марта, 1

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МАОУ "Основная общеобразовательная школа № 5" Махно Евгений Павлович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка выполнения
1.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации здания.	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	01.11.2022	
2.	Не заменены в установленном порядке средства обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), эксплуатируемые сверх срока службы установленного изготовителем, при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации.	п.25 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2022	
3.	Не выполнены противопожарными двери электрощитовой (необходимо установить противопожарные двери с пределом огнестойкости не ниже EI 30).	п.7.2.21 СП 252.1325800.2016	01.11.2022	
4.	Отсутствуют вторые рассредоточенные эвакуационные выходы из групповых ячеек, расположенных на втором этаже здания (подтверждается к исполнению из ранее выданного предписания от 21.05.2018 г. № 36/1/30).	п.п. 4.2.16, 5.1.3, 5.2.4 СП 1.13130.2020	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

Директор МАОУ "Основная общеобразовательная школа № 5"
Махно Е.П.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

"17" 12 2021 г.


(подпись)

Заместитель начальника ОНДиПР ГО Краснотурьинск,
ГО Карпинск, Волчанского ГО Ярославцев А.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

"12" 12 2021 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575869

Владелец Мухина Валентина Германовна

Действителен с 18.04.2021 по 18.04.2022